



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

PMA architects s.r.o.

Starobrněnská 33/16
60200 Brno

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:
2023-01090/20231774/TÚ/po

Vyřizuje:
Ing. Milena Poláčková
polackova@vakvyskov.cz

Vyškov dne:
3.7.2023

Věc: Vyjádření k PD (stupeň – společné územní rozhodnutí a stavební povolení) na akci „Revitalizace hřiště nad rybníkem - Cihelna, Olšany, parc. č. 466/30“

Předložená projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Revitalizace hřiště nad rybníkem - Cihelna, Olšany, parc. č. 466/30“ řeší předpokládanou demolici původní zpevněné plochy současného hřiště, kácení stromů ve špatném vegetačním stavu a realizaci zvětšení zpevněné plochy, jednopodlažního podia, zázemí, zastřešené plochy pro posezení, oplocení a nové rozvody silnoproudé elektroinstalace se stávající pojistkovou skříní.

V rámci akce je předpokládáno zachování vodovodní přípojky.

Likvidace splaškových vod bude řešena svodem do žumpy.

Likvidace srážkových vod je předpokládána jejich odváděním do horské vpusti, která ústí do rybníka.

S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:


1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná.
Lokalita stavby je situována v OPVZ Olšany ve správě a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich ochranného pásma je realizace stavby možná.
Sdělujeme, že:
 - a) vodovod pro veřejnou potřebu v obci Olšany je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - b) kanalizace v obci Olšany je k dnešnímu dni v majetku Obce Olšany. Kanalizace není v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - c) vodovodní přípojky, přívody a vnitřní rozvody vody jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků či objektů. Vodoměr na vodovodní přípojce je v majetku společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - d) společnost VaK Vyškov, a.s. má k dnešnímu dni v evidenci smlouvu na odběr vody na odběrné místo parc. č. 466/30, k.ú. Olšany uzavřenou s vlastníkem nemovitosti. Vodoměr na vodovodní přípojce je umístěn v šachtě na hřišti.
 - e) bude zachována vodovodní přípojka
 - f) dojde ke křížení slaboproudého přívodního kabelu a ovládacího kabelu pro vodojem v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. s jinými inž. sítěmi a jejich přípojkami.
3. Umístěním a stavbou objektu jednopodlažního podia, zázemí, zastřešené plochy pro posezení, oplocení, realizaci zvětšení zpevněné plochy, demolici původní zpevněné plochy a kácení stromů, dle předložené

dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu a ochranného pásma vodovodu pro veřejnou potřebu.

4. S využitím stávající vodovodní přípojky souhlasíme s tím, že:
- investor, resp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do vodovodu pro veřejnou potřebu a objektů na vodovodu pro veřejnou potřebu a části stávající vodovodní přípojky od jejího napojení na vodovodní řad po vodoměrnou soupravu
 - doporučujeme provést kontrolu technického stavu vodovodní přípojky a vodoměrné šachty. Vodovodní přípojka a vodoměrná šachta musí být svým technickým stavem v souladu s instrukcí VaK Vyškov, a.s. k jednotnému provádění vodovodních přípojek
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů vody na odběrném vodovodním zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - nejbližší hydrant na veřejné vodovodní síti určený pro hasební účely je hydrant nadzemní „1a (5)“ LT DN 80 (stat.tlak 0,27 MPa, dynam.tlak 0,03 MPa, průtok 5,0 l/s) na souřadnicích JTSK: X 1156783,95, Y 578946,19.
5. K řešení likvidace srážkových i splaškových vod nemáme připomínek.
6. Při křížení slaboproudého přívodního kabelu a ovládacího kabelu pro vodojem s jinými inž. sítěmi a jejich přípojkami (v tomto případě nové rozvody silnoproudé elektroinstalace) dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
Investor, příp. dodavatel stavby **přízve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 05) **ke kontrole** křížení, a to před zásypem výkopů. O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 05) proveden zápis do stavebního deníku.
7. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
- vytýčení slaboproudého přívodního kabelu a ovládacího kabelu pro vodojem (stř. 05, p. Formánek, tel.: 517 324 950, email: formanek@vakvyskov.cz)
- Polohu (průběh) stávající vodovodní přípojky v prostoru stavby musí určit jejich majitel, tj. vlastník připojené nemovitosti či pozemku.
8. Toto vyjádření slouží pro účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem


**VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. ①**
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku