



LEGENDA :

- napájecí kabelové vedení CYKY-J 4x70, včetně FeZn pásku 30x4
vedení uloženo v HDPE(KOPOFLEX) chrániče 160
- RH hlavní rozváděč objektu, napájení elektroinstalace
areálu a podružného rozváděče RP pódium
- RP podružný rozváděč objektu, napájení elektroinstalace
v prostoru pódia

Napěťová soustava :
3PEN / 3 N+PE, 50Hz, 400V / 230V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
základní - automatickým odpojením od zdroje

POZNÁMKA:

- při křížování a souběhu se stávajícími podzemními sítěmi je třeba dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 podle skutečného stavu zjištěného při zemních pracích.
- před zahájením zemních prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí
- pokud bude při zemních pracích odhaleno kabelové vedení jehož krytí, případně odstupové vzdálenosti, nebude odpovídat požadavkům ČSN, bude provedeno jeho dodatečné uložení do kabelové chráničky (dělené kabelové trubky - HDPE - Arot)

PROJEKTANT	Hlavní projektant: PMA architects s.r.o. Starobrněnská 33/16, 602 00 Bmo IČ: 04400836 tel.: +420 724 914 012 mail: info@pmarch.cz			Jaroslav Šebek Projektování elektrických zařízení, poradenská a konzultační činnost Pirinská 3249/3, P-4, 143 00, tel: 739 589 347 sebek.jarda@seznam.cz			Autorem 		
	Hlavní odborný projektant: Ing. arch. Petra Kollárová, ČKA 04888 Kontakt: +420 724 914 012 kollarova@pmarch.cz			Výpracoval: Jaroslav Šebek +420 739 589 347 sebek.jarda@seznam.cz					
	Název stavby: REVITALIZACE HRŠTĚ NAD RYBNÍKEM, OLŠANY			Místo stavby: Olšany p.č. 466/30, 466/31, 466/55, 466/54, k.ú. Olšany [636410] Nadmořská výška: ± 0,000 = 440,60 m.n.m.					
STAVBA	Stavba dokumentace: Dokumentace pro povolení stavby			Datum: ÚNOR 2023			Formát: 6xA4	Orientace: 	Číslo page: 683 01 Olšany
	Stavba objektu: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika			Číslo zakázky:					
	Číslo výkresu: SITUACE NAPÁJENÍ NN			Měřítko: 1:250					
DOKUMENTACE	Číslo výkresu: SITUACE NAPÁJENÍ NN			Číslo výkresu: DSP_01_D_02_00			Číslo výkresu: DSP_01_D_02_00		
	Číslo výkresu: SITUACE NAPÁJENÍ NN			Číslo výkresu: DSP_01_D_02_00			Číslo výkresu: DSP_01_D_02_00		
	Číslo výkresu: SITUACE NAPÁJENÍ NN			Číslo výkresu: DSP_01_D_02_00			Číslo výkresu: DSP_01_D_02_00		