



Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

Sl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany - proudový chránič

čl. 411.4 síť TM

Spínače a zásuvky umiestnené dle projektu interiéru.

El. instalace bude uložena v podlaze a v podhledech, přívody ke světlům v podhledech

Ve zdivu budou pouze svislé drážky pro přívod ke spínačům a spotřebičům

Kabely budou uloženy v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed. 3


Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považováno za normální - viz. technická zpráva

Umístění spínačů a svítidel vedle umyvadel a dřezu bude provedeno dle ČSN 22 0100 od 2. umístění proutek

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	m²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	SKLADBA PODLAHY
101	ZÁDVEŘÍ	4,01	TERACOVÁ DLAŽBA/KOBEREC	ZAPUŠTĚNÝ TERACOVÝ SOKL V=50	
102	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	6,14	TERACOVÁ DLAŽBA/NÁTĚR	ZAPUŠTĚNÝ TERACOVÝ SOKL V=50	
103	ŠATNA	4,77	TERACOVÁ DLAŽBA	ZAPUŠTĚNÝ TERACOVÝ SOKL V=50	
104	PIVNICE	37,53	TERACOVÁ DLAŽBA	ZAPUŠTĚNÝ TERACOVÝ SOKL V=50	
105	CHODBA	12,74	TERACOVÁ DLAŽBA	ZAPUŠTĚNÝ TERACOVÝ SOKL V=50	
106	BEZBARIÉROVÉ WC	4,73	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
107	WC ŽENY	1,35	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
108	PŘEDSÍŇKA WC ŽENY	5,68	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
109	WC ŽENY	0,90	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
111	WC ŽENY	0,90	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
112	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,88	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
113	WC MUŽI	0,90	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
114	WC MUŽI	0,90	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
115	ZÁDVEŘÍ WC S PISOÁRY	3,69	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
116	PŘEDSÍŇKA MUŽI	2,77	TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300	
117	SCHODIŠTĚ	3,42	NÁTĚR		
118	KULTURNÍ SÁL	143,80	PARKETY	DŘEVĚNÁ LIŠTA	
119	SCHODIŠTĚ	5,89	NÁTĚR		
121	JEVIŠTĚ	28,59	JEVIŠTNÍ KOBEREC	KOBERCOVÁ LIŠTA	
122	ZÁZEMÍ JEVIŠTĚ	9,22	JEVIŠTNÍ KOBEREC	KOBERCOVÁ LIŠTA	

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:



Svítidla viz. specifikace a výkresy prvků

NEO ARCH
projektování staveb

Olešná 8, 678 01 Blansko | IČ: 045 25 582
email: dvoracek.hynek@seznam.cz | gsm: +420 733 791 697

KULTURNÍ DŮM, OLŠANY		k.ú. Olšany 68301 Olšany, parc. č. st. 26/1	
název stavby		místo	
Obec Olšany, č. p. 66, 68301 Olšany, IČO: 00368067			
investor			

	Ing. Markéta Šafařová	SO.01 - kulturní dům	
	projektant, HIP	stavební objekt	
		D.1.4.5 Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika	
		část dokumentace	
		Světelné rozvody 1.NP	1:50
		název výkresu	měřítka
	Ing. Kateřina Svobodová	provedení stavby	8xA4
	vypracoval	stupeň dokumentace	formát
		mm	2017-10
		kótováno	datum
	Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT č. 1004629	06-1703_DPS	05
	odpovědný projektant	číslo zakázky	číslo výkresu
			sada